Do Departamento de Compras/Licitações

Ref.: Respostas ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Presencial n.º 39/2019

Dando conhecimento, aos Pedidos de Esclarecimento encaminhados, informamos que:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Dúvida Ref.: Pregão Presencial nº 39 / 2019 – Edital nº 53 / 2019

Síntese do pedido de esclarecimento encaminhado

1. Tenho uma dúvida em relação ao item 4. O relé de interface tem quantos contatos?

2. Tenho uma dúvida em relação aos itens 69, 70, 71, 75,76, 77 e 78. Os disjuntores exigidos para todos estes itens citados são caixa moldada?

Portanto, passamos à análise dos questionamentos.

1 - Para o item 04 da lista de materiais, conforme mercado o padrão é de 02 (dois) contatos NA/NF (normalmente aberto e normalmente fechado);

2 - Para os itens 69, 70, 71, 75, 76, 77 e 78, conforme mercado o padrão é de caixa moldada.

Itu, 25 de setembro de 2019.

Setor de Compras e Licitações
Companhia Ituana de Saneamento – CIS