

Do Departamento de Compras/Licitações

Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Presencial n.º 30/2021

Dando conhecimento, aos Pedidos de Esclarecimento encaminhados, informamos que:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Dúvida Ref.: Pregão Presencial nº 30/2021 - Edital nº 38/2021

Síntese dos pedidos de esclarecimento enviados:

Pergunta: Itens 1 ao 4:

Especificação ADAPTADOR FOFO X PBA JEI, NBR7675: a nomenclatura JEI significa junta elástica integrada, aplica-se para peças em PVC, mas a norma mencionada nestes itens refere-se a peças em ferro fundido.

Solicitamos confirmar esta especificação e informar se a peça é em ferro fundido.

Resposta: Os itens solicitados no Edital deverão ser fornecidos em Ferro Fundido, conforme Normas previstas no Termo de Referência.

Itu, 27 de abril de 2021.

**Departamento de Compras e Licitações
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**