

Do Departamento de Compras/Licitações

Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Presencial n.º 31/2021

Dando conhecimento, aos Pedidos de Esclarecimento encaminhados, informamos que:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Dúvida Ref.: Pregão Presencial nº 31/2021 - Edital nº 39/2021

Síntese dos pedidos de esclarecimento enviados:

Pergunta: Com referência aos itens 01 a 06:

Junta de desmontagem ferro fundido dúctil astm a-536 ou compatível, pn10, vedação em epdm/sbr, parafusos/ porcas/ arruelas em aço inox 304, padrão construtivo tipo “ultraquick”, revestida interna e externamente com pintura epóxi.

Qual dos 2 modelos o Edital solicita:

Junta desmontagem travada axialmente:



Adaptador de grande tolerância modelo ultraquick:



Resposta: O item solicitado no Edital é a junta de desmontagem padrão “ultraquick”.

Itu, 27 de abril de 2021.

**Departamento de Compras e Licitações
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**