

**Do Departamento de Compras/Licitações,**

**Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Eletrônico nº 36/2024.**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Dúvida Ref.: Pregão Eletrônico nº 36/2024 – Edital nº 39/2024

**Síntese do pedido de esclarecimento enviado:**

**Pergunta:** “*Prezado Pregoeiro, A empresa MB Brasil Indústria e Comércio de Bombas Industriais Ltda., CNPJ sob n.º 13.848.651/0001-88, com a intenção de participar do Pregão Eletrônico n.º 36/2024, Edital n.º 39/2024, que acontecerá no dia 05/08/2024 às 09:00, para tanto estamos em dúvida no que se refere: Tem que ser uma marca específica ou pode ser uma similar? Ficamos no aguardo de sua resposta.*”

**Resposta:** Conforme descrito no item 2 – Especificações do Objeto:

*“Motor-bomba monobloco 25-150 de eixo horizontal, conexões de sucção horizontal e recalque vertical em flanges (padrão ANSI.B 16.1). Tampa de Pressão, Peça de Junção (quando necessários) e Carcaça espiral em FoFo DIN GG 20, ou similar, sendo a carcaça espiral fundida em uma única peça, incorporando as conexões integralmente com a carcaça, com rotor em FoFo GG20 (no mínimo) radial de fluxo único, parafusado e chavetado no eixo. Vedação através de selo mecânico tipo 21 ou similar e fixado por meio de bucha protetora do eixo. Motor de indução trifásico 220/380 V de 3,0 CV, com grau de proteção mínimo IP55 e isolamento mínimo classe B (130° C), II polos. O ponto de operação é o seguinte:  $Q = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$  com  $P = 27,0 \text{ mca}$  (com  $Q$  e/ou  $P >> \pm 5,0\%$ ).  
Obs.: líquido bombeado = água tratada.”*

Não foi informada nenhuma marca específica para o objeto, porém, as características do equipamento, deverão ser respeitadas.

Itu, 02 de agosto de 2024.

**Departamento de Compras e Licitações  
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**