

Do Departamento de Compras/Licitações,

Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2025

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Dúvida Ref.: Pregão Eletrônico nº 13/2025 – Edital nº 13/2025

Síntese do pedido de esclarecimento enviado:

Pergunta 01: “Boa tarde Prezados, solicitamos verificar a possibilidade de uma aumento no prazo de entrega dos materiais especificamente para o item 12, tendo como justificativa, os prazos atuais das fabricantes que não tem pronta entrega destes trafos e necessitam de no mínimo 90 dias de prazo. Pedimos a vossa compreensão e aguardamos o retorno, desde já agradecemos muito.”

Pergunta 02: “Boa tarde Prezados, referente ao item 12 do edital, solicitamos os dados técnicos do transformador para a cotação do item e atendimento a demanda do órgão. Desde já agradecemos a atenção.”

Resposta: Em função das necessidades de aquisição e substituição, o prazo previsto no item 4.2 do Termo de Referência, deverá ser mantido.

Pergunta 03: “Prezados, bom dia !!!!! Nossa empresa vem através deste solicitar esclarecimentos sobre o item 12do referido Edital 13/2025. Item: Transformador 750 KVA O transformador é a seco ou a óleo ? Qual a potência dos transformadores classe 15 kv ou 24 kv ? Qual a tensão da baixa 380/220 ou 220/127? Quais as taps dos transformadores ? A CIS irá disponibiliza munk para descarregamento em seu almoxarifado, ou o licitante deverá providenciar ? Se puderem nos fornecer as especificações técnicas exigidas pelo engenheiro elétrico, para podermos compor os preços corretamente da presente licitação. Desde já agradecemos a atenção dispensada.”

Resposta: Potência: 750 KVA, Classe 24,2 kV: NBI 125 kV, Tensão de alimentação primaria: 23 KV, Tensão do secundário: 220/127V, Frequência: 60 Hz, Elevação de temperatura: 65 °C, Classe térmica: 105 °C, Projetados e construídos conforme normas ABNT NBR 5356/07 e NBR 5440/14, Atendem às normas das concessionárias de energia elétrica, Comutador de derivações sem carga (em transformadores com derivações), Buchas e terminais primários, Buchas e terminais secundários, Terminais de aterramento, Rodas bidirecionais, Orelhas para suspensão, Placa de identificação, Óleo isolante mineral.

Itu, 11 de abril de 2025.

**Departamento de Compras e Licitações
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**