

**Do Departamento de Compras/Licitações,**

**Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente a Pregão Eletrônico nº 24/2025.**


**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Dúvida Ref.: Pregão Eletrônico nº 24/2025 – Edital nº 27/2025

**Síntese do pedido de esclarecimento enviado:**

**Pergunta:** “(...) Referente ao Item 8 do Anexo 1, que trata da impossibilidade de parcelamento do objeto, entendemos que a restrição se refere à aquisição do equipamento de forma fracionada, e não à possibilidade de fornecer dois compressores para atender à necessidade de vazão total. O Edital, portanto, não menciona essa questão específica sobre a entrega de múltiplos compressores, e gostaríamos de confirmar se tal solução pode ser considerada, desde que atenda ao requisito técnico de vazão. (...)”

**Resposta:** Não é possível, assim como descrito no item 3.1 do Anexo I, a quantidade é 1. Não temos espaço, tubulação e cabeamento para instalação de 2 compressores.



Itu, 30 de maio de 2025.

**Departamento de Compras e Licitações  
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**