

Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento de Água - ABRIL 2019

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emicol		Potiguara		Total - Sistemas	
Amostras Coletadas	120		22		49		37		10		14		252	
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
Heterotróficas	30	0	9	0	15	0	12	0	3	0	6	0	75	0
Colif. Total	115	6	22	1	48	1	36	1	1	0	14	1	236	10
Colif. Termotolerantes	116	0	22	0	48	0	36	0	10	0	14	0	246	0
Cloro	118	0	22	0	49	0	37	0	10	0	14	0	250	0
Cor	61	0	15	0	26	0	16	0	8	0	6	0	132	0
pH	61	0	15	0	26	0	16	0	8	0	8	0	134	0
Turbidez	120	7	22	0	49	2	37	0	10	0	13	2	251	11
Flúor	47	1	15	6	24	4	15	2	0	0	0	0	101	13