



Qualidade da Água Distribuída

2021

Parâmetro	Média dos Resultados ETA I Rancho Grande, ETA VII Itaim												Valor Padrão	Unidade
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		
Cloro	0,83	1,12	1,18	1,30	1,26	1,31	0,85	0,85	0,73	0,90	1,03	1,06	0,2-5,0	mg/l
Cor	9	10	6	5	4	3	4	4	4	3	3	2,92	15	uH(mgPt-Co/l)
Flúor	0,76	0,71	0,74	0,72	0,74	0,79	0,60	0,60	0,69	0,64	0,63	0,73	0,6-0,8	mg/l
pH	7,04	6,87	6,97	7,14	7,30	7,26	7,43	7,43	7,55	7,45	7,36	7,33	6,0-9,5	
Turbidez	2,17	2,44	2,09	2,05	2,16	1,23	2,19	2,14	1,83	1,01	1,27	1,42	5	NTU
Coliformes Totais	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Anexo I do Anexo XX (Origem PRT MS/GM 2914/2011)	
Coliformes Termotolerantes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	

Parâmetro conforme Portaria de Consolidação No 5 de 03 de outubro de 2017 Anexo XX (Origem PRT MS/GM 2914/2011) e Portaria GM/MS 888, de 04 de maio de 2021.

Decreto 5440 de 04 de maio de 2005