



Qualidade da Água Distribuída

2023

Parâmetro	Média dos Resultados ETA I Rancho Grande, ETA VII Itaim												Valor Padrão	Unidade
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23		
Cloro	1,01	1,18	1,34	1,41	1,43	1,31	1,21	1,29	1,36	1,36	1,26	1,35	0,2-5,0	mg/l
Cor	1	1	1	1	9	2	2	1	6	3	5	7	15	uH(mgPt-Co/l)
Flúor	0,69	0,66	0,71	0,80	0,71	0,60	0,60	0,62	0,66	0,72	0,67	0,69	0,6-0,8	mg/l
pH	7,02	6,93	6,94	7,12	7,16	7,12	7,30	7,34	7,23	6,91	7,04	6,83	6,0-9,5	
Turbidez	1,92	1,93	1,06	0,85	1,04	0,61	1,45	0,88	2,38	0,71	1,10	1,73	5	NTU
Coliformes Totais	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Anexo 1 - Portaria GM/MS 888, de 04 de maio de 2021	
Coliformes Termotolerantes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	Ausentes	

Parâmetros conforme Portaria GM/MS 888, de 04 de maio de 2021.

Decreto 5440 de 04 de maio de 2005